





BATÁN DE VILLAVA



Batán y maqueta del mismo

-  **Dirección:** Calle Mayor 64
31610 Villava (Navarra)
-  **Teléfono:** 948 423 242
-  **Web:** <http://www.mcp.es>



Información General

El batán es un edificio muy antiguo. Tiene más de 400 años. Está en el pueblo de Villava, junto al río Arga. El batán está muy cerca del Camino de Santiago. Hoy forma parte del Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona. Este parque protege los ríos y la naturaleza alrededor de los ríos Arga y Ultzama. El batán ha tenido varios usos. Primero fue un molino de harina. Luego fue un molino trapero. En estos molinos utilizan la fuerza del agua para mover las máquinas y hacer tejidos.

El batán tiene 3 plantas. En la planta baja está la entrada accesible, la sala principal del batán, salas de exposiciones y una sala para talleres infantiles para hacer papel reciclado. En la planta 1 está la entrada principal, otras salas de exposiciones, los cuartos de baño y una sala de audiovisuales para ver documentales. En la planta 2 hay una sala de exposiciones temporales. Hay ascensor y escaleras para subir y bajar entre las plantas.



Atención al público y otra información de interés

Atención al público

- Las personas de atención al público han hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en el centro sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- El centro tiene bucles personales de inducción magnética para personas sordas.
- La entrada es gratis.
- La información en la página web del centro sobre la dirección, el horario, los precios de las entradas y el

teléfono de contacto es clara y accesible.

- El centro tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Visitas guiadas

- Hay visitas guiadas en lengua de signos para personas sordas. Debes reservar la visita guiada.
- Todas las visitas guiadas están adaptadas para personas en silla de ruedas.

Discapacidad Intelectual

Museo

- El centro tiene folletos en lectura fácil.
- Cada objeto de la exposición tiene un cartel que explica lo que es.
- Hay salas de exposiciones en las 3 plantas del centro. Hay escaleras y ascensor para subir y bajar entre las plantas.
- Hay carteles fáciles que indican las salas de exposición de cada planta.
- Es fácil recorrer el centro.
- Hay bancos para descansar en las salas de exposición.
- No hay zonas oscuras que puedan dar miedo en el recorrido del centro.
- Los botones del ascensor son fáciles de ver y tienen ayudas para personas con discapacidad visual, como braille, altorrelieve o colores.
- Los cuartos de baño están situados en la planta 1 y tienen en la entrada un cartel con las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede al batán es peatonal, con vado rebajado accesible. Tiene un ancho libre de paso de 1,24 m.
- La entrada alternativa es sin desniveles.
- Ésta tiene una puerta abre hacia fuera, con un ancho libre de paso de 83 cm.
- Está equipada con vídeo portero o timbre de llamada: Sí, con audio. Altura: 1,50 m.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- Ancho y alto mínimo de paso del itinerario de atención al público: 2,13 m y 2,50 m. El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- No hay mostrador de atención al público, la estantería con folletos está situada a una altura de 94 cm y el mueble para escribir comentarios a 1,23 m, sin espacio para la aproximación frontal con la silla de ruedas.



Accesibilidad Física

Salas de exposiciones

Ubicación e itinerarios

- Las salas de exposiciones del centro están distribuidas en las 3 plantas, se accede a la planta baja sin desniveles y a las plantas superiores por medio de ascensor alternativo a las escaleras.

Características

- Desniveles: No.
- Ancho del espacio de circulación: 1,56 m.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Zonas de descanso con mobiliario: bancos con reposabrazos.
- Altura de maquetas, expositores y vitrinas horizontales: 94 cm.
- Altura de ordenadores y pantallas interactivas: superior 1,55 m e inferior 1,30 m.
- Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas: No.

Sala de audiovisuales

- Está situada en planta accesible con itinerario accesible: Sí.
- Tipo de suelo: horizontal, homogéneo y antideslizante.
- Tipo de asientos: móviles con reposabrazos.
- El vídeo tiene opciones de accesibilidad: Sí, subtulado y Lengua de Signos Española (LSE).
- La sala dispone de un bucle de inducción magnética fijo o móvil: Sí, fijo.

Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 2 cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas, de características similares, situadas en la planta 1. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA): Sí, en puerta de aseos. Se accede al aseo por un itinerario con ascensor.
- Puerta general de los aseos: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 78 cm.
- Tipo de pomo: manilla.

Cabina independiente de mujeres

- Puerta: abre hacia fuera con un ancho libre de paso de 78 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,27 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: No.
- Tipo de iluminación: con interruptor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: fuera de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Lavabo con pedestal que no permite la aproximación frontal con la silla de ruedas.
- Altura del borde inferior del espejo: 1,06 m. Está inclinado: No.
- Altura de los accesorios: máx. 1,23 m y mín. 1,21 m.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: lateral derecho 27 cm, lateral izquierdo 1,25 m y frontal 91 cm.
- Altura del asiento: 42 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 74 cm.

- En lado derecho, tipo de barra y altura máxima: fija a 75 cm.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura máxima: abatible a 75 cm.
- Separación entre barras: 68 cm.

Cabina independiente de hombres

- Es muy similar a la cabina de mujeres, la única diferencia es que el espacio para la transferencia está al lado derecho del inodoro.



Accesibilidad Visual

Salas de exposiciones

Ubicación e itinerarios

- Las salas de exposiciones del centro están distribuidas en las 3 plantas, se accede a la planta baja sin desniveles y a las plantas superiores por medio de ascensor alternativo a las escaleras.

Características

- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.
- Iluminación general homogénea: Sí.
- Elementos voladizos: No.
- Reproducciones táctiles del contenido expositivo visual: Sí, maquetas y muestras de telas y tejidos.
- Elementos interactivos accesibles para personas con discapacidad visual: No.

Rótulos descriptivos de la exposición

- Material de soporte mate: No.
- Contraste cromático entre textos y fondo: No.
- Fuente de fácil lectura: No.
- Franja de lectura: máx. 2,07 m y mín. 83 cm.
- Tamaño de letra: máx. 2 cm y mín. 0,50 cm.

Sala de audiovisuales

- Está situada en planta accesible con itinerario accesible: Sí.
- Tipo de suelo: horizontal, homogéneo y antideslizante.
- Tipo de asientos: móviles.
- El vídeo tiene opciones de accesibilidad: Sí, subtítulo y Lengua de Signos Española (LSE).



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.
- Señales de evacuación: visuales y sonoras.

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales

- Folleto con los contenidos de la exposición: Sí.
- Folleto que indica el itinerario sugerido de la visita: Sí.
- Salas de audiovisuales con bucle de inducción magnética: Sí. Está señalizado con su logotipo correspondiente: No.
- Se prestan bucles personales de inducción magnética para participar en las actividades.
- El vídeo tiene opciones de accesibilidad: Sí, subtulado y Lengua de Signos Española (LSE).

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escalera del edificio	Plantas que comunica: baja a 2.	Con ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de escalera: interior. • Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. • Altura de los escalones: 16 cm. • Fondo de huella: 33 cm. • Tipo de contrahuella: con tabica. • Con bocel: Sí. • Huella de pavimento antideslizante: Sí. • Señalización borde de escalones: Sí, con franja de color contrastado. • Zócalo de protección lateral: Sí, en un lado. • Los pasamanos son dobles: No. • Altura del pasamanos: 1,15 m. • Hueco bajo escalera con altura inferior a 2,10 m: No.
Ascensor	Plantas que comunica: baja a 2.	Practicable.	<ul style="list-style-type: none"> • Altura de los botones exteriores: 1,02 m. • Ancho de la puerta: 80 cm. • Ancho y fondo de cabina: 99 cm y 1,20 m. • Altura de la botonera interior: superior 1,20 m, inferior 1,11 m. • Altura del pasamanos: 92 cm. • Espejo frente a la puerta: No. • Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. • Señales sonoras: No. • Botonera interior: de color contrastado. • Señales visuales: en interior y exterior de cabina. • Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: Sí.
Mirador	Planta 1.	No accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • La entrada al mirador es con dos escalones aislados de 16 cm y 18 cm de altura. • La puerta del mirador abre hacia fuera y tiene 87 cm de ancho. • Altura de la barandilla de protección: 96 cm. • La barandilla de protección es escalable: No. • Material de la barandilla de protección: metal. • Altura del panel expositivo: 85 cm a 1,01 m. • Panel con información en braille.

Señalización

General del establecimiento.

- Rótulos de mismo formato: Sí.
- Altura de los rótulos: superior 1,83 m e inferior 1,72 m.
- Tamaño de letra: mínimo 0,5 cm y máximo 1 cm.
- Textos e iconos de color contrastado: Sí.
- Información en braille o en altorrelieve: No.
- Iconos homologados: Sí.

 **FOTOS**



Vista general de la exposición, planta 1



Acceso alternativo sin desniveles



Mirador



Aseo adaptado de mujeres